

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
№ RU Д-Fl.Ад67.В.00141/19

(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Верт», ОГРН: 5147746258798.  
Юридический адрес: 108809, г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, корпус складской 8, РОССИЯ. Фактический адрес: 108809, г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, корпус складской 8, РОССИЯ, телефон: +7(495)926-97-57, адрес электронной почты: katepal@vertical.ru. Договор 1-KV от 12.01.2017г. Договор уполномоченного лица № 01/06 от 03.06.2019г.

(наименование и местонахождение заявителя.)

Изготовитель: АО «КАТЕРАЛ ОУ». Юридический адрес: Kateralintie 15, P.O.Box 33 FI-37501, Lempaala, ФИНЛЯНДИЯ. Фактический адрес: Kateralintie 15, P.O.Box 33 FI-37501, Lempaala, ФИНЛЯНДИЯ, телефон: +35833759111, адрес электронной почты: katepal@katepal.fi

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция: Материал кровельный битумно-полимерный плиточный с крупнозернистой посыпкой (гибкая черепица) толщиной 3 мм(+/- 10%) т.м. «КАТЕРАЛ», «ТОПИТ».  
Серийный выпуск

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия: 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:

Протокол испытаний № БЦ19-06-14/1 от 14.06.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр" RA.RU.21АН91 от 14.10.2016

Иные сведения: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – сильногорючие (Г4). Группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 – нераспространяющие (РП1). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – умеренновоспламеняемые (В2).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 18.06.2019 по 17.06.2020



М.П. Заявитель  
Руководитель  
ООО «Верт»

подпись

Иваненко Алексей  
Викторович

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

в ОС ООО "Биквест-Центр" Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.10Ад67.115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495)  
980-61-17

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)



М.П. для  
Руководитель  
ОС ООО "Биквест-  
Центр"

подпись

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.570.П.074641.09.07 от 28.09.07

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Кровельный материал листовой, рулонный на основе стеклоткани или полиэфирной ткани с покрытием резинобитумной смесью т.м. "Katepal".

изготовленная в соответствии  
Сертификат системы качества ISO 9001 № 56 895 236485 от 15.05.2007г.  
Декларация о соответствии фирмы изготовителя.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(нужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):  
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"

Организация-изготовитель  
"Katepal OY"  
P. O. Box 33, Fik-37501 Lempaala, Finland

Финляндия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
"Katepal OY"  
P. O. Box 33, Fik-37501 Lempaala, Finland

Финляндия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний ФГУ МО РФ "842 ЦГСН РВСН" № 7158, 7159 от 17.09.2007 г.  
(Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" № 76245/16 от 27.09.2007 г.

№1462961

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-FL.AД67.В.00344/20

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028134

ООО «ВЕРТ», ОГРН: 5147746258798

Юридический адрес: 108809, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, корпус складской 8, РОССИЯ.

Фактический адрес: 108809, город Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, корпус складской 8, РОССИЯ,

телефон: 8-495-926-97-57, адрес электронной почты: ivanenko@katepal-russia.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «КАТЕРАЛ ОУ»

Юридический адрес: Katepalintie 15, P.O.Box 33 FI-37501, Lempaala, ФИНЛЯНДИЯ.

Фактический адрес: Katepalintie 15, P.O.Box 33 FI-37501, Lempaala, ФИНЛЯНДИЯ,

телефон: +35833759111, адрес электронной почты: katepal@katepal.fi

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал кровельный битумно-полимерный плиточный с крупнозернистой посыпкой (гибкая черепица) толщиной 3 мм (+/- 10%) т.м. «КАТЕРАЛ», выпускаемый по технической документации изготовителя.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 6807900000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ4. (См. приложение - бланк № 0021814)

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-08-06/1 от 06.08.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2  
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 07.02.2020 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.08.2020

по 06.08.2025



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

Д.О. Минаев

инициалы, фамилия

А.А. Соболюков

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-FL.АД67.В.00344/20

(обязательная сертификация)

№ 0021814

Сведения о национальных стандартах ( сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальногорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

Д.О. Минаев

ИНЦИПАМ, ФИМИЛИИ

А.А. Соболюков

ИНЦИПАМ, ФИМИЛИИ