

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н02110

Срок действия с 07.07.2020

по 06.07.2023

№ 0009104

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест". Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

**ПРОДУКЦИЯ** Материалы рулонные полимерные пароизоляционные и гидроизоляционные на основе полипропилена, торговой марки «Optima»  
ТУ 22.23.19-037-75483238-2017

Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
22.23.19.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 22.23.19-037-75483238-2017

код ТН ВЭД  
3921 90 600 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «ТПК Руфкомплект»

Адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, деревня Маланыно, строение 2  
ИНН: 4003033322

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «ТПК Руфкомплект»

Адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, деревня Маланыно, строение 2  
Телефон: 8 (48439)9-61-84. E-mail: info@roofcom.ru  
ИНН: 4003033322

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 045/1-2020 от 06.07.2020 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр "Профэкс", регистрационный №РОСС.RU.31485.04ИДЮ0.009.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

№ RU Д-RU.ПБ68.В.00740/19  
регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУФКОМПЛЕКТ", место нахождения: 249010, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, БОРОВСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ МАЛАНЬИНО, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1124025008986, телефон: +7 4843996184, e-mail: info@roofcom.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕТАЛЛИСТ", место нахождения: 249032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ШОССЕ КИЕВСКОЕ, 35, -, -, ОГРН: 1054002517557, телефон: +7 4842212001, e-mail: info@zavod-metallist.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Гидро-, пароизоляционные полотна (пленки), на основе тканного и нетканого полипропилена, с ламинацией, для защиты подкровельных пространств, толщиной от 0,09 мм до 0,12 мм, поверхностной плотностью от 40 г/м<sup>2</sup> до 80 г/м<sup>2</sup>, марки «Optima», типов: «Optima А», «Optima В», «Optima С», «Optima D», выпускаемые по ТУ 22.23.19-037-75483238-2017, Договор № б/н от 23.05.2019 года.

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 22.23.19

Код ТН ВЭД России: 3921906000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д**  
**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов  
**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 26.09.2019 ПО 25.09.2022**

М.П. Заявитель

\_\_\_\_\_   
подпись

Генеральный директор  
Клементьев Алексей Владимирович  
\_\_\_\_\_   
инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, телефон: +7 4954813340, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ПБ68



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

\_\_\_\_\_   
подпись

Голубева Дарья Львовна  
\_\_\_\_\_   
инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.ПБ68.В.00740/19**  
На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 7, метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Специалист (специалисты)  
участвующий в процессе  
подтверждения соответствия

подпись

Нуйкова Карина Николаевна

инициалы, фамилия